



MINISTERUL SĂNĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
**Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente utilizate
in contact cu apa potabila**

Solicitant: SC HERZ ARMATUREN ROMANIA SRL
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J23/226/30.01.2017

NOTIFICARE
Nr. 16CRSPB / 10.07.2018

Comisia pentru produse materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente utilizate in contact cu apa potabila din Institutul National de Sanatate Publica/ Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti, in baza Referatului tehnic de evaluare nr. 16CRSPB / 10.07.2018 decide ca urmatorul produs utilizat in contact cu apa potabila poate fi comercializat si utilizat in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

Produsul utilizat in contact cu apa potabila:

1.1 Denumirea comerciala a produsului chimic utilizat in contact cu apa potabila:

ROBINETE CU SFERA, seria MODUL
tip 2201 01; 2201 11; 2201 21; 2201 31; 2201 41; 2201 51; 2201 61; 2201 71;
2228 01; 2228 11; 2211 01; 2211 11; 2211 21; 2211 31
DN 15 ÷50 si PN 16 bar si 25 bar

1.2 Domeniul de utilizare: Produse utilizate ca dispozitiv de inchidere in instalatiile pentru apa potabila.

1.3 Conditii de utilizare: Pentru comercializare, produsul trebuie sa aiba anexate informatii despre modul de utilizare. Utilizarea produsului trebuie sa fie in concordanta cu Instructiunile de folosire. Materialele care vin in contact cu apa potabila sunt alama CW617N, alama CW614N , PTFE..

Producatorul: **SC HERZ ARMATUREN GmbH VIENA, AUSTRIA**
Filiala HERZ d.d.

2.1 Adresa: **Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji,**

2.2 Tara: **SLOVENIA**

Notificarea produselor utilizate in contact cu apa potabila se face in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/ amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, in baza art. 10 din Legea nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata.

Notificarea este valabila pe perioada in care nu se face nicio modificare in compozitia si calitatea produsului. Orice modificare a compozitiei si calitatii produsului duce in mod automat la anularea notificarii.

p. **MEDIC SEF C.R.S.P.B**
Dr. Florin POPOVICI



Presedinte Comisie,
Dr. Anca MOLDOVEANU